



AGUA PARA CONSUMO HUMANO

ABRIL 2019



VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO

ABRIL 2019 - URBANO



N°	Sistema	Localidad	Distrito	CALIDAD			
				FÍSICO - QUÍMICO			
				Cloro Residual (ppm)			
				Riesgo	Mediano Riesgo	Segura	CI Total
				0.0 - < 0.3 mg/l	0.3 mg/l - < 0.5mg/l	> 0.5 mg/l	
1	EPS EMAPA HUACHO	Huacho	Huacho	9	0	0	9
		Manzanares	Huacho	0	0	30	30
		Hualmay	Hualmay	0	0	8	8
		Sayán	Sayán	0	0	10	10
		Mazo	Vegueta	0	0	5	5
		Vegueta	Vegueta	0	0	5	5
		Primavera	Vegueta	0	0	10	10
2	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA	Santa María	Santa María	6	0	0	6
3	MUNICIPALIDAD DE HUAURA	Huaura	Huaura	31	4	10	45
4	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA	La Perlita	Vegueta	0	0	5	5
5	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA	Vegueta	Medio Mundo	5	0	0	5
6	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA	La Villa	Sayán	0	10	0	10
7	MUNICIPALIDAD DE PACHANGARA	Churín	Pachangara	10	0	0	10
8	Municipalidad Distrital de Caujul	Caujul	Caujul	10	0	0	10
Totales				71	14	83	168

Fuente: Área de salud ambiental



VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO

ABRIL 2019 - RURAL



N°	Sistema	Localidad	Distrito	CALIDAD			
				FÍSICO - QUÍMICO			
				Cloro Residual (ppm)			
				Riesgo	Mediano Riesgo	Segura	CI Total
				0.0 - < 0.3 mg/l	0.3 mg/l - < 0.5mg/l	> 0.5 mg/l	
1	COMITÉ DE AGUA	Maquina Chica	Vegueta	5	0	0	5
2	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA	San Juan	Vegueta	5	0	0	5
3	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA	Florida	Vegueta	5	0	0	5
4	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA	Colcapampa	Cochamarca	20	0	0	20
5	MUNICIPALIDAD MENOR DE TINTA	Tinta	Oyón	10	0	0	10
6	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA	Liple	Navan	10	0	0	10
Totales				55	0	0	55

Fuente: Área de salud ambiental