



AGUA PARA CONSUMO HUMANO

**FEBRERO 2020**



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA  
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

# VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO

## FEBRERO 2020 - URBANO



Nº	Sistema	Distrito	Localidad	CALIDAD				CI Total	
				FÍSICO - QUÍMICO					
				Cloro Residual (ppm)					
				Riesgo	Mediano Riesgo	Segura			
				0.0 - < 0.3 mg/l	0.3 mg/l - < 0.5mg/l	> 0.5 mg/l			
1	EPS AGUAS DE LIMA NORTE	Huacho	Huacho	0	0	10	10		
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAURA	Huaura	Huaura	29	11	14	54		
3	JASS	Vegueta	Perlita	0	4	0	4		
4	JASS		Florida	5	0	0	5		
5	EPS AGUAS DE LIMA NORTE		Vegueta	0	0	5	5		
TOTAL				34	15	29	78		

*Fuente: Área de Salud Ambiental*