



REPORTE DE VIGILANCIA AGUA PARA CONSUMO HUMANO ABRIL 2023



**RED DE SALUD HUAURA OYÓN
SALUD AMBIENTAL**



VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO ABRIL 2023

#Salud Ambiental

Nº	DISTRITO	SISTEMA	LOCALIDAD	CALIDAD			
				FÍSICO - QUÍMICO			
				Cloro Residual (ppm)			
				Riesgo	Mediano Riesgo	Segura	CI Total
1	HUACHO	AGUAS DE LIMA NORTE	HUACHO	0	0	20	20
2			MANZANARES	0	0	11	11
3	SANTA MARIA	AGUAS DE LIMA NORTE	CRUZ BLANCA	0	0	4	4
4	HUALMAY	AGUAS DE LIMA NORTE	HUALMAY	0	0	34	34
5	HUAURA	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA	BALCONCILLO	0	0	6	6
6			SAN JOSE	0	2	1	3
7			SAN ISIDRO	3	0	0	3
8			ACARAY	4	0	0	4
9			RONTOY	3	0	0	3
10			CALDERA	3	0	0	3
11			EL SOL	0	0	4	4
12			LA SOLEDAD	0	0	4	4
13			VILCAHUAURA	4	0	0	4
14			3 DE MAYO	0	0	4	4
15			BUENOS AIRES	0	1	2	3
16	VEGUETA	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA	VEGUETA	0	0	3	3
17			SAN ISIDRO	2	1	0	3
18			SANTA FE	3	0	0	3
19			MEDIO MUNDO	0	0	3	3
20			LA FLORIDA	3	0	0	3
21			LA PERLITA	0	0	3	3
22			LA MURALLA	0	0	3	3
23			200 MILLAS	0	0	3	3

Fuente: Área de Salud Ambiental - Red de Salud Huaura Oyón



VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO ABRIL 2023

#Salud Ambiental

Nº	DISTRITO	SISTEMA	LOCALIDAD	CALIDAD			
				FÍSICO - QUÍMICO			
				Cloro Residual (ppm)			
				Riesgo	Mediano Riesgo	Segura	CI Total
				0.0 - < 0.3 mg/l	0.3 mg/l - < 0.5mg/l	> 0.5 mg/l	
24	SAYAN	JASS	NUEVE DE OCTUBRE	4	0	0	4
25			MANCO CAPAC	4	0	0	4
26			LA VILLA	2	0	2	4
27			SAN MARTIN DE PORRES	4	0	0	4
28			QUINTAY	4	0	0	4
29			LUVIO	4	0	0	4
30			CAÑAS	4	0	0	4
31			MANI ALTO	4	0	0	4
32	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA	MALLAY	3	0	0	3
33			VIROC	3	0	0	3
34			TINTA	3	0	0	3
35			UCRUSCHACA	3	0	0	3
36			VIROC	3	0	0	3
37			POMAMAYO	3	0	0	3
38		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OYÓN	OYÓN	8	1	3	12
39	ANDAJES	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA	SAN BENITO	0	1	2	3
40			ANDAJES	1	0	2	3
41	PACHANGARA	MUNICIPALIDAD DE PACHANGARA	CHURIN	0	0	3	3
42	SANTA LEONOR	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA	CHIUCHIN	3	0	0	3

Fuente: Área de Salud Ambiental - Red de Salud Huaura Oyón