



REPORTE DE VIGILANCIA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NOVIEMBRE 2023



**RED DE SALUD HUAURA OYÓN
SALUD AMBIENTAL**



VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NOVIEMBRE - 2023

#Salud Ambiental

DISTRITO	SISTEMA	LOCALIDAD	CALIDAD FÍSICO - QUÍMICO			
			Cloro Residual (ppm)			
			Riesgo	Mediano Riesgo	Segura	
			0.0 - < 0.3 mg/l	0.3 mg/l - < 0.5mg/l	> 0.5 mg/l	CI Total
HUACHO	AGUAS DE LIMA NORTE	HUACHO	0	0	20	20
		MANZANARES	0	0	22	22
SANTA MARÍA	MUNICIPALIDAD	SANTA MARIA	0	2	0	2
SAYAN	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA	LA MERCED	0	0	3	3
		SANTA ANITA	0	0	3	3
		CAÑAS	0	0	3	3
		DESAMPARADOS	0	0	3	3
		MANCO CAPAC	0	0	3	3
		MANÍ	0	0	3	3
		SAN MARTÍN	0	0	3	3
		SAN MIGUEL	0	0	3	3
HUALMAY	AGUAS DE LIMA NORTE	HUALMAY	0	0	30	30
HUAURA	MUNICIPALIDAD	HUAURA	0	7	0	7
	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA	SAN ISIDRO	0	0	4	4
		BUENOS AIRES	0	0	4	4
		TRES DE MAYO	0	0	4	4
		LA SOLEDAD	0	0	4	4
		CENTINELA	0	0	4	4

Fuente: Área de Salud Ambiental - Red de Salud Huaura Oyón



VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NOVIEMBRE - 2023

#Salud Ambiental

DISTRITO	SISTEMA	LOCALIDAD	CALIDAD FÍSICO - QUÍMICO			
			Cloro Residual (ppm)			
			Riesgo	Mediano Riesgo	Segura	CI Total
			0.0 - < 0.3 mg/l	0.3 mg/l - < 0.5mg/l	> 0.5 mg/l	
HUALMAY	AGUAS DE LIMA NORTE	HUALMAY	0	0	30	30
HUAURA	MUNICIPALIDAD	HUAURA	0	7	0	7
	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA	SAN ISIDRO	0	0	4	4
		BUENOS AIRES	0	0	4	4
		TRES DE MAYO	0	0	4	4
		LA SOLEDAD	0	0	4	4
VEGUETA	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA	CENTINELA	0	0	4	4
		200 MILLAS	0	0	3	3
		LA FLORIDA	0	0	3	3
		LA PERLITA	0	0	3	3
		LA MURALLA	0	0	3	3
COCHAMARCA	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA	LA MAQUINA	0	0	3	3
		COCHAMARCA	0	0	3	3
		COLCAPAMPA DE MANÍ	0	0	3	3
OYÓN	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA	SAN JUAN DE YARUCAYA	0	0	3	3
		NAVA	0	0	3	3
	VIROC	VIROC	0	0	3	3
ANDAJES	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA	SAN BENITO DE CARAZ	0	0	3	3
		ANDAJES	0	0	3	3

Fuente: Área de Salud Ambiental - Red de Salud Huaura Oyón



VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NOVIEMBRE - 2023

#Salud Ambiental

MONITOREO DE CLORO DIARIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO

MTRA.	PUNTO DE MUESTREO	NOVIEMBRE																				
		2	3	6	7	9	10	13	14	13	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30
P-1	Ingr. de la Cisterna N° 02	0.74	0.91	0.82	0.86	0.94	0.96	0.83	0.79	0.92	0.81	0.89	0.6	0.95	0.63	0.77	0.85	0.86	0.81	0.94	0.9	0.83
P-2	Inter. de la Cisterna N° 02	0.83	0.81	0.82	0.79	0.65	0.66	0.89	0.82	0.91	0.87	0.78	0.77	0.83	0.86	0.91	0.81	0.81	0.79	0.78	0.72	0.7
P-3	Nutrición	0.63	0.73	0.67	0.7	0.62	0.58	0.71	0.78	0.89	0.75	0.73	0.68	0.72	0.74	0.73	0.76	0.75	0.68	0.74	0.62	0.79
P-4	Consultorio edificio principal	0.67	0.77	0.63	0.66	0.63	0.57	0.69	0.69	0.82	0.71	0.87	0.67	0.69	0.78	0.75	0.81	0.68	0.65	0.72	0.66	0.72
P-5	Emergencia	0.65	0.79	0.65	0.68	0.67	0.6	0.66	0.66	0.78	0.65	0.8	0.62	0.68	0.84	0.71	0.78	0.71	0.67	0.68	0.68	0.65
P-6	Laboratorio Clínico	0.62	0.68	0.66	0.76	0.61	0.71	0.72	0.77	0.86	0.73	0.8	0.61	0.71	0.85	0.72	0.86	0.74	0.6	0.68	0.69	0.69
P-7	Inmunizaciones	0.83	0.59	0.5	0	0.52	0	0.55	0.6	0.73	0.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.57
P-8	Consultorio externo modulo materno infantil	0.53	0.77	0.63	0.66	0.63	0.57	0.68	0.71	0.89	0.79	0.86	0.59	0.69	0.73	0.75	0.75	0.68	0.65	0.71	0.66	0.55
P-9	Tanque Elevado del Módulo Materno Infantil	0.72	0.79	0.67	0.7	0.55	0.6	0.7	0.8	0.89	0.6	0.87	0.6	0.78	0.63	0.63	0.85	0.71	0.68	0.68	0.67	0.56
P-10	Salud Ambiental	0.76	0.79	0.67	0.71	0.58	0.57	0.72	0.75	0.88	0.67	0.76	0.68	0.73	0.76	0.74	0.73	0.7	0.84	0.7	0.68	0.7

	No Se Determinó.
	No Cumple.
	Cumple.

Fuente: Área de Salud Ambiental - Red de Salud Huaura Oyón