

REPORTE DE VIGILANCIA

AGUA PARA CONSUMO HUMANO

AGOSTO 2025



HOSPITAL HUACHO HUAURA OYÓN
Área de Salud Ambiental - UESA

02 de Septiembre del 2025
08:00 hrs.



VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO

AGOSTO 2025 – HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO

#EpidemiologíaSaludAmbiental

QUÍMICOS INORGÁNICOS - CLORO RESIDUAL

MSTRA.	PUNTO DE MUESTREO	RIESGO			TOTAL
		Alto	Medio	Seguro	
		0.0 - < 0.3 mg/l	0.3 mg/l - < 0.5 mg/l	≥ 0.5 mg/l	
P-1	Cisterna N° 02 - Ingreso	0	0	15	15
P-2	Cisterna N° 02 - Interior	0	0	15	15
P-3	Sala de Operaciones	0	0	15	15
P-4	Central de Esterilización	0	0	15	15
P-5	Centro Obstetrico	0	0	15	15
P-6	Cocina	0	0	15	15
P-7	Comedor	0	0	15	15
P-8	UCI	0	0	15	15
P-9	Laboratorio Clínico	0	0	15	15
P-10	Inmunizaciones	0	1	14	15
Total		0	1	149	150

Fuente: Área de Salud Ambiental - HRH

