

REPORTE DE VIGILANCIA

AGUA PARA CONSUMO HUMANO

NOVIEMBRE 2025



HOSPITAL HUACHO HUAURA OYÓN
Área de Salud Ambiental - UESA

02 de Diciembre del 2025
08:00 hrs.



VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO

NOVIEMBRE 2025 – HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO

#EpidemiologíaSaludAmbiental

QUÍMICOS INORGÁNICOS - CLORO RESIDUAL

MSTRA.	PUNTO DE MUESTREO	RIESGO			TOTAL
		Alto	Medio	Seguro	
		0.0 - < 0.3 mg/l	0.3 mg/l - < 0.5 mg/l	≥ 0.5 mg/l	
P-1	Cisterna N° 02 - Ingreso	0	0	19	19
P-2	Cisterna N° 02 - Interior	0	0	19	19
P-3	Sala de Operaciones	0	0	19	19
P-4	Central de Esterilización	0	0	19	19
P-5	Centro Obstétrico	0	0	19	19
P-6	Cocina	0	0	19	19
P-7	Comedor	0	0	19	19
P-8	UCI	0	0	19	19
P-9	Laboratorio Clínico	0	0	19	19
P-10	Inmunizaciones	1	0	18	19
Total		1	0	189	190

Fuente: Área de Salud Ambiental - HRH